Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети д.Глазково, Сухиничского р-на, Калужской обл.,за 2016г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлориды ион	Аммиак и ионы аммония	нитрит-ион	нитрат-ион	Окисляемость перманганатная	жесткость	Литий	Стронций	Барий	термотолерантные в колиформных бактерии	общие колиформные бактерии	Общее микробное число
ед. изм.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мгО2/дм3	оЖ	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	КОЕ в 100 см3	КОЕ в 100 см3	КОЕ в 1 см3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	0,03	7	0,1	отс.в 100 см3	отс.в 100 см3	не > 0
																24.01.17 год	24.01.17 год	24.01.17 год
04.08.16.	д.37,кв.1	1,2	0	0	1,27	0,4	2,7	0,92	0,019	0,75	0,76	14,5	0,046	15,5	0,109	не обнар.	не обнар.	0
	Минимальное значение	1,2	0	0	1,27	0,4	2,7	0,92	0,019	0,75	0,76	14,5	0,046	15,5	0,109	0%	0%	0%
	Максимальное значение	1,2	0	0	1,27	0,4	2,7	0,92	0,019	0,75	0,76	14,5	0,046	15,5	0,109	не соответств.	не соответствие соответс.	
	Среднее значение	1,2	0	0	1,27	0,4	2,7	0,92	0,019	0,75	0,76	14,5	0,046	15,5	0,109	СанПиН	СанПиН	СанПиН
	Отношение к ПДК	0,06	0	0	0,847	1,333	0,008	0,46	0,006	0,017	0,152	2,071	1,533	2,214	1,09	2.1.4.1074-01	2.1.4.1074-01	2.1.4.1074-01

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ИБЛПВ