

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети д.Суббочево, Сухиничского р-на за 2019г.

Дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония	нитрит- ион	нитрат-ион	Окисляемость перманганатная	т.спл/спл
ед. изм.		градус										
ПДК		цветности	балл	балл	МГ/ДМЗ	МГ/ДМЗ	МГ/ДМЗ	МГ/ДМЗ	МГ/ДМЗ	МГ/ДМЗ	МГ/ДМЗ	МГ/ДМЗ
09.09.19. ВРК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
Д. №8		2,5	0	0	<0,58	<0,10	2,7	0,14	<0,003	10	0,44	4,9

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

