



**Калуга
облводоканал**

ИНН 4027001552
Р/счет 40602810100000000052
ООО банк «Элита» г.Калуга
к/с 30101810500000000762
БИК 042908762

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Калужской области
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»

248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80
тел.: +7 (4842) 57-01-40
факс: +7 (4842) 73-03-86
e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru

**Администрация сельского поселения
«Село Брынь»**

**Главе администрации
О. В. Выртан**

Исх.№ 4642-22 от 29.09.2022 г.

На исх.№ 89 от 19.09.2022 г.

**с. Брынь, Сухиничский район,
Калужская область, 249295**

Предоставление результатов анализов

Уважаемая Оксана Васильевна!

В ответ на Ваш запрос ГП «Калугаоблводоканал» предоставляет результаты исследования качества питьевой воды из системы централизованного водоснабжения с. Брынь Сухиничского района за 2022 год.

Приложение: по тексту

**Начальник отдела охраны
окружающей среды**

Л. А. Крылова

Исполнитель:
Жуланова Е. Б.
Тел. (4842) 71-39-33

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети д.Брынь Сухиничского р-на за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная
ед. изм.		градус цветности	балл	балл	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5
27.09.22.	Водопроводная колонка	1,6	0	0	<0,58	<0,10	20	<0,1	<0,003	0,67	0,68

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

В.А.Юданова

