Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети с.Дабужа, Сухиничского р-на, Калужской обл.,за 2016 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония	нитрит- ион	нитрат-ион	Окисляемость перманганатная	жесткость	Кремний	термотолерантные колиформные бактерии	общие колиформные бактерии	Общее микробное число
ед. изм.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мгО/дм3	оЖ	мг/дм3	КОЕ в 100 см3	КОЕ в 100 см3	КОЕ в 1 см3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	10	отс.в 100 см3	отс.в 100 см3	не > 50
12.07.16.	д.138	2,2	0	0	<0,58	<0,10							18,4	не обн	не обн	1
	Минимальное значение	2,2	0	0	<0,58	<0,10							18,4	0%	0%	0%
	Максимальное значение	2,2	0	0	<0,58	<0,10							18,4	не соответств	не соответств	не соответс
	Среднее значение	2,2	0	0	<0,58	<0,10							18,4	СанПиН	СанПиН	СанПиН
	Отношение к ПДК	0,11	0	0	0	0							1,84	2.1.4.1074-01	2.1.4.1074-01	2.1.4.1074-01

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал", аттестат аккредитации № RA.RU. 21КВ03 от 16.02.2016г.

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" **В.А.Юданова**