



**Калуга  
облводоканал**

ИНН 4027001552  
Р/счет 40602810100000000052  
ООО банк «Элита» г.Калуга  
к/с 30101810500000000762  
БИК 042908762

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
Калужской области  
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»

248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80  
тел.: +7 (4842) 57-01-40  
факс: +7 (4842) 73-03-86  
e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru

**Администрация сельского поселения  
«Село Хотень»**

**Главе администрации  
Н. М. Демешкиной**

Исх.№ 4723-22 от 29.09.2022 г.

На исх.№ 124 от 22.09.2022 г.

**с. Хотень, 76, Сухиничский район,  
Калужская область, 249265**

**Предоставление результатов анализов**

В ответ на Ваш запрос ГП «Калугаоблводоканал» предоставляет результаты исследования качества питьевой воды из системы централизованного водоснабжения с. Хотень Сухиничского района за 2022 год.

*Приложение: по тексту*

**Начальник отдела охраны  
окружающей среды**

**Л. А. Крылова**

Исполнитель:  
Жуланова Е. Б.  
Тел. (4842) 71-39-33

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети д.Хотень Сухиничского р-на за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная
ед. изм.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5
27.09.22.	ВРК	2,7	0	0	<0,58	<0,10	4,6	<0,1	<0,003	1,56	0,60

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

В.А.Юданова

